

Väestönsuojan tarkastukset 2025

Väestönsuoja tarkastettiin 5.12.2025

Suoritettiin 10-vuotistarkastus, jossa tarkastettiin suojan välineistö ja hankittiin uudet suodattimet suojan suojanaamareihin.

Täytettiin suojahuoneessa oleva huoltokirja ja paine-eromittarin mittaustulokset lisättiin mittariin.

Tarkastettiin suojan omalla suojapuhaltimella paineen riittävyys ja suoritettiin vuotokoe mahdollisten ilmavuotojen varalta.

Tarkastuksen tulokset

Väestönsuojan tiiveys on hieman yli lakisääteisen tason eli suoja on tarpeeksi tiivis. Tulos ilmoitetaan Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja isännöitsijälle dokumentaatiota varten.

Väestönsuoja on rakennettu 1960-luvun taitteessa olevien normien mukaisesti ja se täyttää lain asettamat vaatimukset.

Väestönsuojaa varten on laadittu taloyhtiön hallituksen toimesta huoneistokohtainen paikkaluku, joka voidaan suojaan ottaa tarvittaessa.

Väestönsuoja on taloyhtiön oma suoja, se ei ole tarkoitettu yleiseksi suojaksi pienen kokonsa vuoksi.

Suonenjoella 5.12.2025

Suojan tarkastaja

Pauli Hämäläinen
SPEK-pätevyys suojien tarkastukseen